



Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Филиал ГПБ (АО) в г. Волгограде, р/с 40702810700100001097,
БИК 041806779, К/с 30101810900000000779, КПП 344501001
E-mail: firmatalisman@inbox.ru

г. Волгоград

22 июня 2016 года

Протокол №1

проверки технического состояния пожарной эвакуационной лестницы
здания «МДОУ Центр развития ребёнка №12» Советского р-на
Волгограда

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка ООО «Фирма «Талисман» Губенок Е.М. и наладчики Бережнов А.Г. и Бредихин С.А. выполнили испытание пожарной лестницы расположенной по адресу:

г. Волгоград, ул. Академика Королёва, 7а имеющей данные:

- эвакуационная пожарная лестница длиной марша 5,0 метров;
- количество ступеней – 17 шт.
- количество опор – 2 шт.
- количество площадок - 1
- ограждение лестницы и площадок - 8,0 м
ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

условия проведения испытаний: дневное время, скорость ветра < 10 м/с;

средства испытаний: лебёдка, динамометр, рулетка;

визуальный осмотр лестницы: видимых нарушений целостности конструкций не выявлено;

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН(кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1	Ступень лестничного марша	3	1,80(180)	деформаций нет
2	Количество опор	2	2,59(259)	деформаций нет
3	Количество площадок	1	1,80(180)	деформаций нет
4	Ограждение лестницы и площадок	3	0,54(54)	деформаций нет

Выводы по результатам испытаний:

В результате испытаний при визуальном осмотре трещин и разрывов сварных соединений и остаточных деформаций не выявлено. Считается, что испытываемая лестница выдержала испытание.

Срок следующего испытания – **июнь 2021г**

Визуальная проверка целостности конструкций – ежегодно

Начальник участка ООО «Фирма «Талисман» **Е.М.Губенок**

Наладчики ООО «Фирма «Талисман» :

С.А.Бредихин _____

А.Г.Бережнов _____





Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Филиал ГПБ (АО) в г. Волгограде, р/с 40702810700100001097,
БИК 041806779, К/с 30101810900000000779, КПП 344501001
E-mail: firmatalisman@inbox.ru

г. Волгоград

22 июня 2016 года

Протокол №2

проверки технического состояния пожарной эвакуационной лестницы
здания «МДОУ Центр развития ребёнка №12» Советского р-на
Волгограда

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка ООО «Фирма «Талисман» Губенок Е.М. и наладчики Бережнов А.Г. и Бредихин С.А. выполнили испытание пожарной лестницы расположенной по адресу:

г. Волгоград, ул. Академика Королёва, 7а имеющей данные:

- эвакуационная пожарная лестница длиной марша 5,0 метров;
- количество ступеней – 15 шт.
- количество опор – 2 шт.
- количество площадок - 1
- ограждение лестницы и площадок - 8,0 м
ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

условия проведения испытаний: дневное время, скорость ветра <10 м/с;

средства испытаний: лебёдка, динамометр, рулетка;

визуальный осмотр лестницы: видимых нарушений целостности конструкций не выявлено;

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН(кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1	Ступень лестничного марша	3	1,80(180)	деформаций нет
2	Количество опор	2	2,59(259)	деформаций нет
3	Количество площадок	1	1,80(180)	деформаций нет
4	Ограждение лестницы и площадок	3	0,54(54)	деформаций нет

Выводы по результатам испытаний:

В результате испытаний при визуальном осмотре трещин и разрывов сварных соединений и остаточных деформаций не выявлено. Считается, что испытываемая лестница выдержала испытание.

Срок следующего испытания – **июнь 2021г**

Визуальная проверка целостности конструкций – ежегодно

Начальник участка ООО «Фирма «Талисман» Е.М.Губенок

Наладчики ООО «Фирма «Талисман» :

С.А.Бредихин _____

А.Г.Бережнов _____





Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Филиал ГПБ (АО) в г. Волгограде, р/с 40702810700100001097,
БИК 041806779, К/с 30101810900000000779, КПП 344501001
E-mail: firmatalisman@inbox.ru

г. Волгоград

22 июня 2016 года

Протокол №3

проверки технического состояния пожарной эвакуационной лестницы
здания «МДОУ Центр развития ребёнка №12» Советского р-на
Волгограда

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка ООО «Фирма «Талисман» Губенок Е.М. и наладчики Бережнов А.Г. и Бредихин С.А. выполнили испытание пожарной лестницы расположенной по адресу:

г. Волгоград, ул. Академика Королёва, 5а имеющей данные:

- эвакуационная пожарная лестница общей длиной марша 6,0 метров;
- количество ступеней – 25 шт.
- количество опор – 3 шт.
- количество площадок – 2
- ограждение лестницы и площадок – 10,50 м

(ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

условия проведения испытаний: дневное время, скорость ветра < 10 м/с;

средства испытаний: лебёдка, динамометр, рулетка;

визуальный осмотр лестницы: видимых нарушений целостности конструкций не выявлено;

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН(кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1	Ступень лестничного марша	5	1,80(180)	деформаций нет
2	Количество опор	3	2,59(259)	деформаций нет
3	Количество площадок	2	1,80(180)	деформаций нет
4	Ограждение лестницы и площадок	4	0,54(54)	деформаций нет

Выводы по результатам испытаний:

В результате испытаний при визуальном осмотре трещин и разрывов сварных соединений и остаточных деформаций не выявлено. Считается, что испытываемая лестница выдержала испытание.

Срок следующего испытания – **июнь 2021г**

Визуальная проверка целостности конструкций – ежегодно

Начальник участка ООО «Фирма «Талисман» **Е.М. Губенок**

Наладчики ООО «Фирма «Талисман» :

С.А. Бредихин _____

А.Г. Бережнов _____





Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Талисман»

400120, Россия, г. Волгоград, улица Елецкая, 139
телефон (8442) 93-00-22, факс (8442) 93-00-22, ИНН 3445080454
Филиал ГПБ (АО) в г. Волгограде, р/с 40702810700100001097,
БИК 041806779, К/с 301018109000000000779, КПП 344501001
E-mail: firmatalisman@inbox.ru

г. Волгоград

22 июня 2016 года

Протокол №4

проверки технического состояния пожарной эвакуационной лестницы
здания «МДОУ Центр развития ребёнка №12» Советского р-на
Волгограда

Мы, нижеподписавшиеся, начальник участка ООО «Фирма «Талисман» Губенок Е.М. и наладчики Бережнов А.Г. и Бредихин С.А. выполнили испытание пожарной лестницы расположенной по адресу:

г. Волгоград, ул. Академика Королёва, 5а имеющей данные:

- эвакуационная пожарная лестница общей длиной марша 6,0 метров;
- количество ступеней – 23 шт.
- количество опор – 3 шт.
- количество площадок – 2
- ограждение лестницы и площадок – 10,50 м
(ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

условия проведения испытаний: дневное время, скорость ветра < 10 м/с;

средства испытаний: лебёдка, динамометр, рулетка;

визуальный осмотр лестницы: видимых нарушений целостности конструкций не выявлено;

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка, кН(кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1	Ступень лестничного марша	5	1,80(180)	деформаций нет
2	Количество опор	3	2,59(259)	деформаций нет
3	Количество площадок	2	1,80(180)	деформаций нет
4	Ограждение лестницы и площадок	4	0,54(54)	деформаций нет

Выводы по результатам испытаний:

В результате испытаний при визуальном осмотре трещин и разрывов сварных соединений и остаточных деформаций не выявлено. Считается, что испытываемая лестница выдержала испытание.

Срок следующего испытания – **июнь 2021г**

Визуальная проверка целостности конструкций – ежегодно

Начальник участка ООО «Фирма «Талисман» **Е.М.Губенок**

Наладчики ООО «Фирма «Талисман» :

С.А.Бредихин _____

А.Г.Берёжнов _____

